

## BIS Pacifyre® IWM III Brand band



Godkännelse intyg

Certifikat nr. 1011

- Självhäftande brandskyddsband. Genomföringar i vägg och bjälklag-

### Nordic

Denmark – Sweden – Finland – Norway – Iceland

Walraven B.V.

P.O. Box 15  
3640 AA Mijdrecht (NL)

salgnorden@walraven.com



### Denmark

Tel. +45 46 37 05 10

Fax +45 46 37 05 15

### Sweden

Tel. +46 (0)40 36 54 20

Fax +46 (0)40 36 54 15

### Finland, Norway and Iceland

Tel. +31 (0)297 23 30 17 /

+31 (0)297 23 30 04

Fax +31 (0)297 23 30 99

### Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)  
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)  
Mladá Boleslav (CZ) · Kraków (PL) · Kyiv (UA)  
Moscow (RU) · Wixom - Detroit (US)

## TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1011 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

**SAKORD: BRANDSKYDD**  
Brandtätning av fogar och genomföringar

**BBR 1, 5**  
**BSAB: ZSC**

### Innehavare

J. Van Walraven Holding B.V., Industriweg 5, NL-3641 RK MIJDRECHT  
Tel +31 297 233000, Fax +31 297 233099  
Hemsida: [www.walraven.com](http://www.walraven.com)

### Produktnamn: BIS PACIFYRE® IWM III FIRE STRIP

BIS PACIFYRE® IWM III FIRE STRIP, självhäftande brandskyddsband för plaströrsgenomföringar, (brännbara rör) genom massiva vägg- och bjälklagskonstruktioner  
Brandskyddsbandets utformning, dimension samt brandtätningssystemets uppbyggnad till byggnadsdelens brandklass framgår av tillhörande handlingar.

### Avsedd användning

Brandtätning av genomföringar med plaströr. Genomföring av brandcellsskiljande byggnadsdelar bjälklag och vägg av betong, lättbetong, tegel samt lättväggar.

### Godkännande

Brandtätning med produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Brandteknisk klass upp till EI 240/EI 90/EI 60* (enligt EN 13501-2 och EN 1366-3)	5:231
Skydd mot utveckling och spridning av brand- och -brandgas inom byggnader	5:5

\* Genomföring med plaströr. Brandteknisk klass samt utförande enligt tillhörande handlingar.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper:

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2013-04-18
Bilaga 2: Produktmärkning	2013-04-18
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2013-04-18
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2013-04-18

### Kiwa Swedcert

Campus Gräsvik 1  
371 75 Karlskrona  
Sweden  
Tel 0455-30 56 00  
Fax 0455-104 36  
[bygg@kiwa.se](mailto:bygg@kiwa.se)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



1913  
PBL


Beslutsdatum: 2013-04-18

Diarienummer: 263/13

Giltigt till: 2016-04-11

Tidigare diarienummer: 127/11

### Kiwa Swedcert

  
Bertil Wolgast  
Tekniskt Samordningsansvarig

  
Rozalia Gyarmati  
Tekniskt ansvarig