

BIS Pacifyre® LC Brandkap

Productomschrijving

De BIS Pacifyre® LC Brandkap (Luminar Cover) is een brandwerende en geluidsisolerende afdekking voor verlichtingsarmaturen in verlaagde plafonds. Verlaagde plafonds zijn gemakkelijke oplossingen om een brandcompartimentscheiding aan te brengen in gebouwen of bouwwerken waarvan het bestaande plafond en/of de bestaande vloer de nodige brandwerendheid mist. Wanneer er uitsparingen in dergelijke plafonds gemaakt worden, voor bijvoorbeeld verlichting, dan doen deze de brandwerendheid teniet. Het plaatsen van BIS Pacifyre® LC Brandkappen voorkomt branddoorslag via verlichtingsarmaturen naar een bovengelegen ruimte en waarborgt zodoende de brandveiligheid. De BIS Pacifyre® LC Brandkap is gemakkelijk te plaatsen en verkrijgbaar in 2 verschillende maten voor grote (60 x 120 cm) en kleinere (60 x 60 cm) verlichtingsarmaturen.

Productkenmerken en -voordelen

- Voorkomt doorslag van brand
- Geschikt voor 30 en 60 minuten brandwerende plafonds
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Eenvoudig en snel door één persoon te installeren
- Lichtgewicht (1,5 tot 2,5 kg)
- Kan diagonaal of gevouwen door een opening in het plafond gestoken worden
- Geen bevestigingsmaterialen of gereedschap nodig
- Onderhoudsvrij
- Vochtbestendig
- Weerhoudt stof en ander brandbaar materiaal ervan om op de verlichting en elektra te verzamelen en zo een ontstekingsbron te vormen
- Isoleert het plafond zodat warmteverlies wordt geminimaliseerd
- Veroorzaakt bij brand geen toxische gassen en/of rook
- Bevat geen schadelijke stoffen
- Getest volgens EN 1364-2
- Materiaal: BIS Pacifyre® IM 30 Intumescent


Toepassing

Toegestane constructies

- Verlaagde plafonds met een brandwerendheid van 30 en 60 min.


Toegestane armaturen

- Verlichtingsarmaturen tot 600 mm breed en 1.200 mm lang




Artikelnummers / afmetingen

Art.nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ds
219 0 600155	600	600	155	1
219 1 200140	1200	600	140	1



Montagevoorschrift




Prik een gaatje in de brandkap voor het doorvoeren van de elektriciteitskabel, het gaatje dient strak rondom de kabel te passen.



Vouw de brandkap.



Duw de brandkap diagonaal door de uitsparing en leg hem op zijn plaats op het verlaagde plafond.



De brandkap is geïnstalleerd, het verlichtingsarmatuur kan nu op gebruikelijke wijze geïnstalleerd worden.

Brandkeuringsrapport: A04038 Rev A
IF05045

Geluidkeuringsrapport: FG8962-208217

Nederland

Walraven B.V.
Tel. +31 (0)297 23 30 00
info@walraven.com

