

# Техническая информация

## BIS Pacifyre® & Tangit Испытания/тесты на пожарную безопасность

## Испытания/тесты на пожарную безопасность


<b>BIS Pacifyre® MK II</b> Противопожарная гильза	Тест проведен в соответствии с:	Протестирована в странах:
	EN 1366-3 BS 476-20 NEN 6069 DIN 4102-11 ASTM 814-6	België / Belgique, České republice, Danmark, Deutschland, France, Nederland, Österreich, Polska, Россия, Die Schweiz / la Suisse, Sverige, United Kingdom, USA, Україна,
Протестирована независимыми организациями:		


<b>BIS Pacifyre® AWM II</b> Противопожарная манжета	Тест проведен в соответствии с:	Протестирована в странах:
	EN 1366-3 DIN 4102-11 ETAG 26	Страны ЕЭС  Распространяется на: België / Belgique, Deutschland, Österreich, Die Schweiz / la Suisse
Протестирована независимыми организациями:		

<b>BIS Pacifyre® AWM III</b> Противопожарная манжета	Тест проведен в соответствии с:	Протестирована в странах:
	EN 1366-3 BS 476-20 DIN 4102-11 NEN 6069 ETAG 26	Страны ЕЭС  Распространяется на: België / Belgique, Deutschland, Österreich, Die Schweiz / la Suisse
Протестирована независимыми организациями:		

<b>BIS Pacifyre® AWM Max</b> Противопожарная манжета	Тест проведен в соответствии с:	Протестирована в странах:
	EN 1366-3 DIN 4102-11 NEN 6069 ETAG 26	Страны ЕЭС  Распространяется на: België / Belgique, České republice, Danmark, Deutschland, Nederland, Österreich, Polska, Die Schweiz / la Suisse, Sverige, Україна
Протестирована независимыми организациями:		

## Испытания/тесты на пожарную безопасность

<b>BIS Pacifyre® IWM III</b> Противопожарная лента	Тест проведен в соответствии с:	Протестирована в странах:
	EN 1366-3 BS 476-20 DIN 4102-11 NEN 6069 ETAG 26	Страны ЕЭС  Распространяется на: België / Belgique, České republice, Danmark, Deutschland, Nederland, Österreich, Polska, Die Schweiz / la Suisse, Sverige
Протестирована независимыми организациями:		

<b>BIS Pacifyre® EFC</b> Противопожарная манжета	Тест проведен в соответствии с:	Протестирована в странах:
	NEN 6069 EN 1366-3	Deutschland, Nederland, Polsce
Протестирована независимыми организациями:		

## Испытания/тесты на пожарную безопасность

Продукты	Тест проведен в соответствии с:			Протестированы независимыми организациями:
	EN 1366-3	EN 1366-4	EN 998-2	
BIS Pacifyre® FPM 			✓	        
Tangit FP 550 2K Огнезащитная пена 	✓			
Tangit FP 800 Огнезащитное покрытие 	✓			
Tangit FP 450 Огнезащитная паста 	✓			
Tangit FP 440 Огнезащитная масса для заделки швов 	✓			
Tangit FP 430 Огнезащитный акрилат 		✓		
Tangit FP 410 Огнезащитный герметик 		✓		
Tangit FP 100 1K Огнезащитная пена 		✓		

Tangit FP 550 Огнезащитная пена протестирована в Австрии, Бельгии, Германии и Нидерландов. Для получения более полной информации посетите наш сайт [www.walraven.com](http://www.walraven.com).