

Pacifyre® Kennzeichnungsschild

(U 04 85)

walraven

Brandschutz Kennzeichnungsschild

Rohrabschottungen	Feuerwiderstand	Zulassung / Prüfbericht
<input type="checkbox"/> BIS Pacifyre® MK II Brandschutzmanschette	R 90	Z-19.17-1737
<input type="checkbox"/> BIS Pacifyre® AWM II Brandschutzmanschette <small>(Rohr-Brandschutzsystem Typ AWM II)</small>	R 90	Z-19.17-1194
<input type="checkbox"/> BIS Pacifyre® AWM III Brandschutzmanschette <small>(Rohr-Brandschutzsystem Typ AWM III)</small>	R 90	Z-19.17-1651
<input type="checkbox"/> BIS Pacifyre® IWM III Brandschutzbandage <small>(Rohr-Brandschutzsystem Typ IWM III)</small>	R 90	Z-19.17-1219
<input type="checkbox"/> BIS Pacifyre® IWM III Brandschutzbandage <small>(Rohr-Brandschutzsystem Typ IWM III plus20)</small>	R 90	Z-19.17-1884
<input type="checkbox"/> BIS Pacifyre® M Rohrummantelung <small>(Rohr-Brandschutzsystem Typ M)</small>	R 90	P-3155/0966-MPA BS
<input type="checkbox"/> BIS Pacifyre® SML-MI Brandschutz-Set <small>(Rohr-System 2M, R)</small>	R 90	Z-19.17-2114
<input type="checkbox"/> BIS Pacifyre® EFC Brandschutzmanschette	EI 90/120	ETA-13/0793
<input type="checkbox"/> BIS Pacifyre® SML/MLAR Strip	R 30, R 60, R90	Z-19.11-1930 (gemäß Erleichterungen MLAR)
<input type="checkbox"/> BIS Pacifyre® SML Flex Matte <small>(Rohr-Strip R)</small>	R 30, R 60, R90	Z-19.11-2021 (gemäß Erleichterungen MLAR)

Hersteller der Abschottung	Datum	Abschottungsnummer

Achtung! Diese Abschottung darf nicht beschädigt werden. Beschädigungen müssen fachgerecht behoben werden. Bitte kontaktieren Sie daher den Hersteller der Abschottung.

Art. Nr. 214 9999 901

Vorteile und Eigenschaften

- zur Kennzeichnung aller Walraven-Brandabschottungen
- beidseitig bedruckt



Art.Nr.	Modell	Typ	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
2149999901	Kennzeichnungsschild für Wände und Decken	Deutschland	1	11.00