

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00244-21

Зареєстровано в реєстрі ООО «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» под № /

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з 22 грудня 2021 до 21 грудня 2024

Срок действия с / Term of validity is from



Продукція
Продукция/
Production

Противопожарные манжеты (Fire Collar) "Pacifyre® BFC" для ущільнення про-ходок пластмасових труб (поліетиленових діаметром від 16 до 50 мм, з ПВХ діаметром від 110 мм до 160 мм, поліпропіленових діаметром від 16 мм до 50 мм, металопластикових діаметром від 16 мм до 40 мм, каналізаційних труб з поліпропілену діаметром від 50 мм до 160 мм та каналізаційних труб з мінералізованого пропілену діаметром від 58 мм до 110 мм)

10393
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

3824 90 70 00

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

п.п. 5.3, 6.20 ДБН В 1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва, Загальні вимоги", ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Будівельні конструкції. Метод випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги" щодо межі вогнестійкості проходок пластмасових труб через огорожувальні конструкції або протипожежні перешкоди: EI 150

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

"J. Van Walraven Holding B.V.", Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, Netherlands (Ні-дерланди), адреса виробництва: ; Адреса виробництва: "Suchanek & Walraven s.r.o." (Walraven Factory W4) Cista u Horek 248, Czech Republic (Чеська Республіка)

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued on

"J. Van Walraven Holding B.V.", Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, Netherlands (Ні-дерланди)

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

протипожежні манжети (Fire Collar) "Pacifyre® BFC" для ущільнення про-ходок пластмасових труб (поліетиленових діаметром від 16 до 50 мм, з ПВХ діаметром від 110 мм до 160 мм, поліпропіленових діаметром від 16 мм до 50 мм, металопластикових діаметром від 16 мм до 40 мм, каналізаційних труб з поліпропілену діаметром від 50 мм до 160 мм та каналізаційних труб з мінералізованого пропілену діаметром від 58 мм до 110 мм), що виготовляються серійно з 22 грудня 2021 до 21 грудня 2024 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»
33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Д,
тел. +38073-77-321-77, e-mail:ukrcertification@ukr.net,
атестат про акредитацію № 10393 від 15.03.2021

На підставі
На основании/
On the grounds of

Протоколу випробування № 61-18 від 10.12.2018р. ВЦ ТОВ 'Промкластер', 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 34, літера Г, атестат акредитації № 2Н1395 від 19.02.2018 дійсний до 18.02.2023, акт обстеження виробництва № 458-Б/СО від 25.10.2021

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



Карпюк Н. М.
М.П./M.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77