

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY



10190
DСТU EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі
ДП “Рівнестандартметрологія” за UA.10190.00906-18

Зареєстровано в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /
Registered at the Record of SE “Rivnestandartmetrology” under №

Термін дії з 29 грудня 2018 до 28 грудня 2021

Срок действия с / Term of validity is from

Продукція
Продукция/
Product

Протипожежні манжети (Fire Collar) “Pacifyre® BFC” для ущільнення про- 3824 90 70 00
ходок пластмасових труб (поліетиленових діаметром від 16 до 50 мм, код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
ПВХ діаметром від 110 мм до 200 мм, поліпропіленових діаметром від 16
мм до 50 мм, металопластикових діаметром від 16 мм до 40 мм, код ДКПШ, ОКП
каналізаційних труб з поліпропілену діаметром від 50 мм до 160 мм та
каналізаційних труб з мінералізованого пропілену діаметром від 58 мм до
110 мм)

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

п.п. 5.3, 6.20 ДБН В 1.1-7:2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва,
Загальні вимоги”, ДСТУ Б В.1.1-8:2003 “Кабельні проходки. Метод випро-
бування на вогнестійкість”, ДСТУ Б В.1.1-4-98 “Будівельні конструкції. Ме-
тод випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги” щодо межі
вогнестійкості проходок пластмасових труб через огорожувальні
конструкції або протипожежні перешкоди: EI 120 та EI 150

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

“J. Van Walraven Holding B.V.” Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, Netherlands
(Нідерланди); Адреса виробництва: “Suchanek & Walraven s.r.o.” (Walraven
Factory W4) Cista u Horek 248, Czech Republic (Чеська Республіка)

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to

“J. Van Walraven Holding B.V.” Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, Netherlands
(Нідерланди);

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

протипожежні манжети (Fire Collar) “Pacifyre® BFC” для ущільнення проходок пластмасових труб
(поліетиленових діаметром від 16 до 50 мм, з ПВХ діаметром від 110 мм до 200 мм,
поліпропіленових діаметром від 16 мм до 50 мм, металопластикових діаметром від 16 мм до 40
мм, каналізаційних труб з поліпропілену діаметром від 50 мм до 160 мм та каналізаційних труб з
мінералізованого пропілену діаметром від 58 мм до 110 мм), що виготовляється серійно з
29.12.2018р. до 28.12.2021р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один
раз на 1,5 року

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП ‘Рівнестандартметрологія’, 33028, м. Рівне,
вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70,
e-mail:ukrcertification@ukr.net, атестат акредитації
№ 10190 дійсний до 05.02.2020р.

На підставі
На основании/
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 61-18 від 10.12.2018р., ВЦ ТОВ ‘Промк-
ластер’ 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 61, атестат акредитації № 2Н1395
від 19.02.2018р., акту обстеження виробництва № 374-375-Б/д від 16.11.2018р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П./М.П./Stamp




(ім'я, прізвище) / (signature)

А.І. Камінський

(ініціали, прізвище) / (initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних
органу з сертифікації, що розміщена на csms.rv.ua,
або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70