

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY



10190
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі

ДП "Рівнестандартметрологія" за UA.10190.00905-18

Зареєстрований в реєстрі ГП «Ровностандартметрологія» под № /

Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrology" under №

Термін дії з 29 грудня 2018 до 28 грудня 2021

Срок действия с / Term of validity is from

Продукція
Продукция/
Product

Протипожежні манжети (Fire Sleeve, гільзи) "Pacifyre MK II" для 3824 90 70 00
ущільнення проходок пластмасових труб (поліетиленових діаметром від 16 до 50 мм, з ПВХ діаметром від 110 мм до 200 мм, поліпропіленових діаметром від 16 мм до 110 мм, металопластикових діаметром від 16 мм до 40 мм, каналізаційних труб з поліпропілену діаметром від 50 мм до 160 мм та каналізаційних труб з мінералізованого пропілену діаметром від 58 мм до 110 мм)

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

п.п. 5.3, 6.20 ДБН В 1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва, Загальні вимоги", ДСТУ Б В.1.1-8:2003 "Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість", ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Будівельні конструкції. Метод випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги" щодо межі вогнестійкості проходок пластмасових труб через огорожувальні конструкції або протипожежні перешкоди: EI 120, EI 150

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

"J. Van Walraven Holding B.V." Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, Netherlands (Нідерланди); Адреса виробництва: "Suchanek & Walraven s.r.o." (Walraven Factory W4) Cista u Horek 248, Czech Republic (Чеська Республіка)

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to

"J. Van Walraven Holding B.V." Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, Netherlands (Нідерланди);

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

протипожежні манжети (Fire Sleeve, гільзи) "Pacifyre MK II" для ущільнення проходок пластмасових труб (поліетиленових діаметром від 16 до 50 мм, з ПВХ діаметром від 110 мм до 200 мм, поліпропіленових діаметром від 16 мм до 110 мм, металопластикових діаметром від 16 мм до 40 мм, каналізаційних труб з поліпропілену діаметром від 50 мм до 160 мм та каналізаційних труб з мінералізованого пропілену діаметром від 58 мм до 110 мм), що виготовляється серійно з 29.12.2018р. до 28.12.2021р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на 1,5 року

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне,
вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70,
e-mail:ukrcertification@ukr.net, атестат акредитації
№ 10190 дійсний до 05.02.2020р.

На підставі
На основании/
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 60-18 від 10.12.2018р., ВЦ ТОВ 'Промк-ластер' 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 61, атестат акредитації № 2Н1395 від 19.02.2018р., акту обстеження виробництва № 374-375-Б/д від 16.11.2018р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П. / M.P. / Stamp

код 02568294
№ 2

(підпис) / (podpis) / (signature)

А.І. Камінський

(ініціали, прізвище) / (initsialy, pryzviche) / (initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua, або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70