


## Vyhlásenie o parametroch Pacifyre<sup>®</sup> MP Mäkká upchávka



Vyhlásenie o parametroch  
Le/DoP č. 504/01/1505

ETA-14/0418

### Walraven s.r.o

Bezděčín 88  
293 01 Mladá Boleslav  
Tel. +421 326 724 009  
prodej.sk@walraven.com

### Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) ·  
Bayreuth (DE) · Grenoble (FR) ·  
Banbury (GB) · Madrid (ES) · Barcelona  
(ES) · Mladá Boleslav (CZ)  
Kraków (PL) · Kyiv (UA) · Moscow  
(RU) · Detroit (US) · Shanghai (CN)

# Vyhlasenie o parametroch

v súlade s prílohou III k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch)

## PYRO-SAFE Flammontect - A

Le/DoP č. 504/01/1505

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**ETA-14/0418 - PYRO-SAFE FLAMMONTACT-A**

2. Typ, séria alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa článku 11 ods. 4:

**Vid' číslo šarže uvedenej na výrobku**

3. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu:

**Protipožiarny a tesniaci produkt na tesnenie prestupov, viz ETA-14/0418**

Prestupy potrubia	Kovové, plastové a kompozitné potrubia	<b>Oblasť použitia musí byť v súlade s obsahom ETA-14/0418</b>
Káblové prestupy	Káble, káblové zväzky, menšie vedenie	
Kombinované prestupy	Káble, káblové lávky, kovové, plastové a kompozitné potrubie	

4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa podľa článku 11 ods. 5:

**svt Brandschutz  
Glüsinger Straße 86  
D-21217 Seevetal**

5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie sa vzťahuje na úlohy uvedené v článku 12 ods. 2:

**Neuvádza sa**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov, ako je uvedené v prílohe V:

**Systém 1**

7. Harmonizovaná norma :

**Nevzťahuje sa**

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické posúdenie:

**Dozorný orgán MPA Braunschweig, identifikačné číslo 0761, vykonal úvodnú inšpekciu výrobného závodu a riadenie výroby. Rovnako tak vykonáva priebežnú kontrolu, posúdenie a predĺženie kontroly riadenia výroby podľa Systému 1 a vydal nasledujúce:**

**Prehlasenie o shode: č. 0761 - CPR - 0435**

9. Vlastnosti uvedené vo vyhlásení:

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň - MFC 100 náter - MFC 100 tmel - páska - MFP - Minerálna vata - ROKU® AWM II	E E E F A1 E	<b>ETA-14/0418</b>
Nebezpečné látky	žiadne	
Trvanlivosť a použiteľnosť	Použitá kategória Typ Y <sub>2</sub>	
Pre podrobné informácie viď ETA-14/0418		

10. Vlastnosť výrobku uvedená v bode 1 a 2 je v zhode s vlastnosťou uvedenou v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

**Podpísané za výrobcu a v jeho mene:**

Jan Benner-Hensel, Quality Manager  
(Meno a funkcia)

Seevetal, 10.06.2015

