



Technische Information Tangit® Unilock



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat
NV - 5142BP5597

BIS Walraven GmbH

Postfach 125128
95425 Bayreuth (DE)
Tel. +49 (0)921 75 60 0
Fax +49 (0)921 75 60 111
info@bis-walraven.de

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)
Mladá Boleslav (CZ) · Kraków (PL) · Kyiv (UA)
Detroit (US)



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5142BP5597

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Henkel (Ireland) Ltd. Talgat Busniss Park, Whitestown, IE- Dublin 24
Vertreiber <i>distributor</i>	Henkel KGaA Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für Gewindeverbindungen für die Gas- und Wasserinstallation, nichtaushärtend (5142)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Nichtaushärtendes Gewindedichtmittel
Modell <i>model</i>	Tangit UNI-LOOK
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 04/222/5142/1 u. Erg. vom 21.04.2005 (EBI) Baumusterprüfung: 04/222/5142/1 vom 26.11.2004 (EBI) KTW-Prüfung: KA 549A/04 vom 08.03.2005 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 751-2 (01.08.1997)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	26.11.2009 / 05-0225-GNE

30.05.2005 Rie A-1/2

Datum / Bearbeitet / Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW Certification Body - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-11

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 (228) 91 88 807
Telefax: +49 (228) 91 88 993

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Tangit UNI-LOOK	Klasse: ARp	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Temperaturbereich: -20...+70 °C (Gas), bis +130 °C (Heißwasser), bis +85 °C (Trinkwasser)

Druckbereich: ≤ 5 bar (Gas), ≤ 7 bar (Heißwasser), ≤ 16 bar (Trinkwasser)