

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00942-24
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **20 грудня 2024 до 19 грудня 2027**
Term of validity is from

Продукція
Production

Протипожежні манжети (Fire Collar) "Pacifyre® BFC" для герметизації проходок інженерних комунікацій (класи реакції на вогонь, класи вогнестійкості та типи герметизації відповідно до Додатків 1-4 до сертифікату)

6806 209 000
код УКТ ЗЕД

код ДКПН

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

п. 6.20 ДБН В 1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва, Загальні вимоги"; ДСТУ EN 13501-1:2022 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь (EN 13501-1:2018, IDT); ДСТУ EN 13501-2:2023 "Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість (крім складників вентиляційних систем) (EN 13501-2:2016, IDT)"; ДСТУ EN 1366-3:2021 "Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 3. Проходки інженерних комунікацій (EN 1366-3:2009, IDT)"

Виробник (и)
Producer (s)

"J. Van Walraven Holding B.V.", Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, Netherlands (Нідерланди); адреса виробництва: "Suchanek & Walraven s.r.o." (Walraven Factory W4) Cista u Horek 248, Czech Republic (Чеська Республіка)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

"J. Van Walraven Holding B.V.", Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, Netherlands (Нідерланди)

Додаткова інформація
Additional information

Протипожежні манжети (Fire Collar) "Pacifyre® BFC" для герметизації проходок інженерних комунікацій (класи реакції на вогонь, класи вогнестійкості та типи герметизації відповідно до Додатків 1-4 до сертифікату), що виготовляються серійно з 20 грудня 2024 до 19 грудня 2027 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі
On the grounds of

Класифікаційного протоколу No. 18144В від 30.09.2013 виданого "WFRGENT NV", Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Gent - België (Бельгія); Європейської технічної оцінки ETA-17/0285 від 22.03.2021 виданої "ETA-Danmark A/S", Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhav, Danmark (Данія), висновку за аналізом документації № 537-Б/СО від 17.12.2024

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР
(підпис, ініціали, прізвище) / (signature, initials, family name)
M.P./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77

ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00942-24
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **20 грудня 2024 до 19 грудня 2027**
Term of validity is from

1. Клас реакції на вогонь

Корпус манжети "Pacifyre® BFC" виготовлений з нержавіючої сталі, класифікованої як Євроклас A1 відповідно до ДСТУ EN 13501-1:2022.


Розбухаючий матеріал "Pacifyre® IM 3" класифікується як Євроклас E відповідно до ДСТУ EN 13501-1:2022.

2.1. Ущільнення для однієї труби Pacifyre® BFC, встановлюється навколо труби з обох боків стінової конструкції

Матеріал	Згідно з	Діаметр (мм)	Товщина (мм)	Класифікація		Умови
				E	I	
PVC	ISO 15493, EN 1329, EN 1452-1, DIN 8061/62, DIN 8062/63	≤50	1,8 – 5,6	120	120	U/C
		>50 - ≤75	1,8 – 8,4	120	120	U/C
		>75 - ≤110	1,8 – 12,3	120	120	U/C
		>110 - ≤125	2,2 – 12,2	120	120	U/C
		≤160	3,2 – 11,9	120	120	U/C
PE (HD/MD/LD)	ISO 15494, EN 1519-1, EN 1873-1, EN 15874, DIN 8074/75, DIN 8077/78	≤50	1,8 – 4,6	120	120	U/C
		>50 - ≤75	1,8 – 8,4	120	120	U/C
		>75 - ≤110	2,7 – 10,0	120	120	U/C
PP	ISO 15494, EN 1451-1, EN 1873-1, EN 15874, DIN 8077/78	≤50	1,8 – 4,6	120	120	U/C
		>50 - ≤75	1,8 – 8,4	120	120	U/C
		>75 - ≤110	2,7 – 10,0	120	120	U/C
		>110 - ≤125	3,9 – 12,2	90	90	U/C
		≤160	4,0 – 14,6	90	90	U/C



Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body


(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
M.I./Stamp

Олександр ГУБЕРНАТОР

**ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY**

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00942-24**
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **20 грудня 2024 до 19 грудня 2027**
Term of validity is from

2.2. Ущільнення для декількох труб Pacifyre® VFC, встановлюються навколо труб з обох боків стіни

Матеріал	Згідно з	Діаметр (мм)	Товщина (мм)	Класифікація		Умови
				Е	І	
PVC	ISO 15493, EN 1329, EN 1452-1, DIN 8061/62, DIN 8062/63	110	2,2	120	90	U/C
PE (HD/MD/LD)	ISO 15494, EN 1519-1, EN 1873-1, EN 15874, DIN 8074/75, DIN 8077/78	110	10	120	120	U/C
PP	ISO 15494, EN 1451-1, EN 1873-1, EN 15874, DIN 8077/78	110	2,7	120	90	U/C

2.3. Pacifyre® VFC встановлюється навколо труби з обох боків подвійного ущільнювача Pacifyre® MP Board 2x 50 мм

Матеріал	Згідно з	Діаметр (мм)	Товщина (мм)	Класифікація		Умови
				Е	І	
PVC	ISO 15493, EN 1329, EN 1452-1, DIN 8061/62, DIN 8062/63	50	5,6	120	120	U/C
PE (HD/MD/LD)	ISO 15494, EN 1519-1, EN 1873-1, EN 15874, DIN 8074/75, DIN 8077/78	110	10	90	90	U/C
PP	ISO 15494, EN 1451-1, EN 1873-1, EN 15874, DIN 8077/78	110	2,7	90	90	U/C

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(Підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
Олександр ГУБЕРНАТОР
M.U./Stamp

ДОДАТОК 3 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00942-24**
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **20 грудня 2024 до 19 грудня 2027**
Term of validity is from

2.4. Pacifyre® ВФС встановлюється навколо труби з нижньої сторони конструкції підлоги.

Матеріал	Згідно з	Діаметр (мм)	Товщина (мм)	Класифікація		Умови
				Е	І	
PVC	ISO 15493, EN 1329, EN 1452-1, DIN 8061/62, DIN 8062/63	≤50	1,8 – 5,6	180	180	U/C
		>50 - ≤75	1,8 – 8,4	180	180	U/C
		>75 - ≤110	1,8 – 12,3	180	180	U/C
		>110 - ≤125	2,2 – 12,2	120	120	U/C
		≤160	3,2 – 11,9	120	120	U/C
PE (HD/MD/LD)	ISO 15494, EN 1519-1, EN 1873-1, EN 15874, DIN 8074/75, DIN 8077/78	≤50	1,8 – 4,6	180	180	U/C
		>50 - ≤75	1,8 – 8,4	180	180	U/C
		>75 - ≤110	2,7 – 10,0	180	180	U/C
		>110 - ≤125	3,1 – 11,4	180	120	U/C
		≤160	4,0 – 14,6	180	120	U/C
PP	ISO 15494, EN 1451-1, EN 1873-1, EN 15874, DIN 8077/78	≤50	1,8 – 4,6	180	180	U/C
		>50 - ≤75	1,8 – 8,4	180	180	U/C
		>75 - ≤110	2,7 – 10,0	180	180	U/C

**Керівник органу
з оцінки відповідності**
Director of the conformity assessment body



(ім'я, ініціали, прізвище) / (signature, initials, family name)

Олександр ГУБЕРНАТОР

М.П./Stamp

ДОДАТОК 4 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00942-24**
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **20 грудня 2024 до 19 грудня 2027**
Term of validity is from

2.5. Pacifyre® ВFC встановлюється навколо труби з нижньої сторони конструкції підлоги

Матеріал	Згідно з	Діаметр (мм)	Товщина (мм)	Класифікація		Умови
				Е	І	
Uponor MLC		≤50	4,5	120	120	U/C
		≤75	7,5	90	90	U/C
		≤110	10	90	90	U/C
Aquatherm green MS SDR 11 (PP-R)	ISO 15874	≤16	2,2	120	120	U/C
		≤50	2,8 – 6,9	120	120	U/C
		≤75	8,7 – 10,4	120	120	U/C
		≤110	12,5 – 15,2	120	120	U/C
Geberit Silent PP (PP-C)	Z-42.1-432	≤50	2	120	120	U/C
		≤75	2,6	120	120	U/C
		≤110	3,6	120	120	U/C
POLO-KAL NG (PP-MV)	Z-42.1-241	≤50	2	120	90	U/C
		≤75	2,6	120	90	U/C
		≤110	3,4	120	120	U/C
Wavin SiTech (PP-MD)	Z-42.1-432	≤50	2	120	120	U/C
		≤75	2,6	120	120	U/C
		≤110	3,6	120	120	U/C
		≤125	4,2	60	60	U/C
		≤160	5,3	60	60	U/C

**Керівник органу
з оцінки відповідності**
Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

Олександр ГУБЕРНАТОР

М.П./Stamp